



ANÁLISE TÉCNICA – PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Após análise realizada pela equipe de TI do SENAR-AR/MS, apresentamos a seguinte conclusão:

A empresa **PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMÁTICA LTDA – EPP**, solicitou o seguinte pedido de esclarecimento:

“No Item 3.2.8.3 do prego supracitado pede-se “Frequência de saída 50Hz a 60Hz inversor adaptável de acordo com a frequência de entrada da rede elétrica”. Tendo em vista que a frequência padrão utilizada no Brasil é de 60HZ, é correto nosso entendimento que a frequência de saída utilizada pelo SENAR-MS será de 60Hz em tensão 127V de saída? “

Resposta: O **SENAR – AR / MS** aceitará frequência de saída de 50Hz a 60Hz, e conforme o item 3.2.8.2 do Termo de referência “Tensão nominal de saída 120V ou 127V.”

Thomaz Henrique Cantos
Coordenador de TI
SENAR-AR/MS

Rodrigo Ernandes Pinheiro
Assistente de TI
SENAR-AR/MS

Campo Grande, MS 12 de dezembro de 2017